분 석 결 과 서

(공기 중 석면농도)

분석결과 발급번호	접수일	2021. 01. 16.
C-2101005-1	분석일	2021. 01. 16.

가. 개요

측정 의뢰자	(주)동우개발	전화번호	031-411-6815
의뢰업체 주소	경기 안산시 단원구 화랑로 358(고잔동,자유쎈타)506,507,508호		
현장(시료채취) 장소	경기도 시흥시 옥구천동로 433-25(정왕동, 송운초등학교)		

나. 분석방법 및 분석결과

▶ 분석방법

본 시험분석 결과서는 산업안전보건법 제38조의5 제2항에 의거하여 공기 중 석면농도 분석방법 중 위상차현미경(PCM) 계수분석법인 고용노동부 고시『 **석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시 제11조**』및 『 **작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시**』를 준수하였습니다.

▶ 분석결과

연번	측정위치 및 측정장소	측정시간 (min)	유량 (L/min)	총유량 (L)	측정농도 (개/cm^3)	농도기준 (개/cm^3)	결 과 (초과여부)
1	5층 교실	78	13.06	1,018.68	0.001	0.01	미만
2	5층 교실	78	13.06	1,018.68	0.001	0.01	미만
3	5층 교실	78	13.05	1,017.9	0.003	0.01	미만
4	5층 교실	78	13.07	1,019.46	0.002	0.01	미만
5	5층 교실	78	13.06	1,018.68	0.001	0.01	미만
6	5층 교실	78	13.05	1,017.9	0.001	0.01	미만
7	5층 교실	78	13.07	1,019.46	0.002	0.01	미만

분석자 한 솔 지

(주)신한석면조사기관 대표이사 기영옥